

質問回答書

件名：シルバー人材センター跡市有地売却

番号	質問	回答
1	<p>”現地盤から約 1~2m 地下に水あり(建物基礎撤去時に水があることを確認)”とのことですが、2 回調査を行っているかと思えます。</p> <p>シルバー人材センター撤去時と調査時に、どのあたりの場所にどのくらいの大きさでどの位の水があったのか、水の勢いなど、確認した内容を具体的に教えていただけると幸いです。</p>	<p>地下の水について、調査は行っておらず、建物基礎撤去時に目視確認したのみになります。目視確認した箇所は、敷地の中央付近、南側、南東側、北東側で掘削した範囲において、現地盤から約1~2m掘削した時に水が徐々に出ているのを確認しました。水は水中ポンプで排出しないと溜まったままになっています。調査をしていないため、詳しいことはわかりかねます。</p> <p>恐れ入りますが、上記内容を踏まえてご検討いただければと思います。</p>